



Hankintapäätös
§ 36/2026
22.06.2026

Jätehuollon toimialajohtaja

669/05.050.501.5010/2026

Säätöasema 12–13 VALMET DNAe automaatiojärjestelmän laajennus, suoramankinta

Päätös

Päätän tilata Ämmässuon säätöasemien 12–13 kiinteistöautomaatiojärjestelmän saneerauksen/laajennuksen hankinnat VALMET Automation Oy 12.5.2026 päivätyn tarjouksen mukaisesti, hankinnan ennakoidun verottoman kokonaishinnan ollessa yhteensä 63 200 euroa.

Päätöksen perustelu

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) kansallisen kynnysarvon ylittävä tavarahankinta.

Laitetoimittajaksi on valittu VALMET Automation Oy, koska Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa käytetään kaasuhallinnassa VALMET DNAe -automaatiojärjestelmää ja tällä pyritään yhdenmukaistamaan käytössä olevien automaatiojärjestelmien ohjaukset. Nykyisin käytössä olevan vanhan Niagara-kiinteistöautomaation varaosien saatavuus on heikentynyt merkittävästi ja tekniikka on vanhentunutta eikä yhdenmukainen muun automaatiojärjestelmän kanssa.

Hankinta on toteutettu suoramankintana. Hankintalain 40.1 §:n 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suoramankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Ämmässuon säätöasemien 12–13 VALMET DNAe kiinteistöautomaatiojärjestelmän laajennus VALMET Automation Oy:ltä on perusteltua suoramankintana, koska yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain VALMET Automation Oy voi toteuttaa automaatiojärjestelmän laajennuksen. Valmet Automation Oy vastaa Valmet DNA -automaatiojärjestelmään kuuluvien komponenttien toimituksesta, ohjelmoinnista sekä käyttöönotosta.

Nykyiseen Niagara-kiinteistöautomaatiojärjestelmään liitetyt SA12-13 laitteet liitetään Valmet DNAe-prosessiautomaatiojärjestelmään, joka edellyttää yhteensopivuutta olemassa olevan järjestelmän kanssa sekä pääsyä järjestelmän ohjelmointiin ja konfigurointiin, mikä on mahdollista ainoastaan järjestelmän toimittajalla. Lisäksi muun kuin VALMET DNAe kiinteistöautomaation laajennuksen hankkiminen ei ole taloudellisesti järkevää, koska kokonaan uuden järjestelmän hankinta aiheuttaisi teknistä haittaa sekä suhteettomia kustannuksia.

Hankintapäätös
§ 36/2026
22.06.2026

Jätehuollon toimialajohtaja

Säätöasemien 12–13 automaatiojärjestelmänmuutos liittyy käsittelypalveluiden automaatiojärjestelmien vuoden 2026 hankesuunnitelmaan.

Sopimus on voimassa määräaikaisena ja päättyy, kun säätöasemien 12–13 Valmet DNAe automaatiojärjestelmän muutos on laajuudessaan suoritettu.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta hankintasopimuksen allekirjoittamisella.

Päätöksen tekijä

Petri Kouvo

Jätehuollon toimialajohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Lisätietoja antaa

Sauli Kopalainen, toimintovastaava, sauli.kopalainen@hsy.fi

Timo Kanninen, Sähköinsinööri, timo.kanninen@hsy.fi

Liitteet

B) Muutoksenhakuohje hankintalakia sovellettaessa ja kansallisen tai EU-kynnysarvon ylittyessä

Tiedoksi

Asianosaiset, lähetetty sähköisesti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 156 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi